

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Královopolské Vážany, 138
PSČ, místo: 68301, Rousínov
K.ú., parcelní č.: Královopolské Vážany (777315), 259
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 79 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 45.7
■ elektřina: 0.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.70 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	325 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	582 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	528 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	50.0 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	4.27 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 526396.0

Vyhotoveno dne: 24.08.2023

Podpis: