

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Masarykova, 179 / 2
PSČ, místo: 69146, Ladná
K.ú., parcelní č.: Ladná (678872), 1012/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 85 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 25.3
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 25.1
■ elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.77 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	344 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	601 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	593 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	5.45 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.21 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 350960.0
Vyhотовeno dne: 27.04.2021
Podpis: